RZUT PRZYZIEMIA 1 : 100

INSTALACJA OGRZEWANIA 80/65°C

SEGMENT A
SEGMENT B
SEGMENT C
przyłącze cieplne i węzeł cieplny wg oddzielnego opracowania EC Sydkraft
WĘZEŁ CIEPLNY wg EC Sydkraft
Wc.o.
STAP32 STAD32n2,7
STAP20 STAD20n2,5
STAP15 STAD15n3,5
STAP15 STAD15n2,5
pion zasilający IIIp. sale chorych 2 x Ø 32
segm.C 2 x Ø 50
poddasze 2 x Ø 40
Segm. B 2 x Ø 65
Segm. A 2 x Ø 50
Wentyl. 2 x Ø 32
pion zasilający poddasze 2 x Ø 25
pion zasilający nagrzewnicę W3 2 x Ø 25
kanał c.o.
kanał c.o. 30 x 30 cm
grzejniki u góry
pion 2 x Dn 25 zsilający nagrzewnicę W4 na strychu
pion zasilający poddasze 2 x Ø 40
pion 2 x Dn 20 zsilający nagrzewnicę W5 na strychu
zasilanie w ciepło nagrzewnicy 2 x Dn 25
- ściana wydzielenia strefy ppoż REI 120
- przejście przewodów przez ścianę wykonać jako szczelne o klasie REI 120
1 Przedsionek 20°C Q = 498 W
2 Hall 20°C Q = 1423 W
3 Farmacja 20°C Q = 591 W
5 Korytarz 20°C Q = 2332 W
6 Gabinet EEG 20°C Q = 833 W
7 Gabinet EEG 20°C Q = 498 W
8 Sala terapii 20°C Q = 811 W
9 Sala terapii 20°C Q = 1893 W
10 P. socjalny 20°C Q = 1155 W
11 Sala terapii zesp. 20°C Q = 2235W
12 Kaplica 20°C Q = 1934 W
14 P. konserwatora 16°C Q = 1450 W
15 WC-N 20°C 460 W
16 WC-N 20°C 426 W
17 P. personelu 20°C Q = 1115W
18 Korytarz 20°C Q = 5422 W
19 Roz. pos. czysta 20°C Q = 626 W
20 Świetlica 20°C Q = 1129 W
21 Roz. pos. brudna 20°C Q = 762 W
23 Pom. techn 8°C N
24 Gab. zabiegowy 20°C Q = 1058 W
25 P. pielegn. 20°C Q = 242 W
26 P. socjalny 20°C Q = 682 W
27 Dleyoks 20°C Q = 1189 W
28 Sala chorych 20°C Q = 3816 W
29 Sala chorych 20°C Q = 1979 W
30 Sala chorych 20°C Q = 3600 W
31 Sala chorych 20°C Q = 4505 W
32 P. rekreacyjny 20°C Q = 1250 W
33 WC-N 24°C 545 W
38 Gab. lekarski 20°C Q = 1628 W
39 Przedsionek 16°C Q = 998 W
40 Hall-Poczekalnia 20°C Q = 2548 W
41 Korytarz 20°C Q = 612 W
42 Statystyka 20°C Q = 1077 W
43 Statystyka 20°C Q = 881 W
44 Korytarz 20°C Q = 777 W
45 Ochrona 20°C Q = 1061 W
49 Ochrona 20°C Q = 1186W
51 Magazyn 12°C Q = 1046 W
52 Izolatka 20°C Q = 1139 W
53 Łazienka 24°C Q = 1051W
54 Magazyn 16°C Q = N
55 Izba przyjęć 20°C Q = 612 W
56 Łazienka 24°C Q = 956W
57 PRO MORTE
62 Łazienka 24°C Q = 835 W
63 Dyżurka lekar. 20°C Q = 1101 W
64 Sala rehabilitacji 20°C Q = 9260 W
65 Korytarz 16°C Q = 1801 W
67 P. posiłków 20°C Q = 736W
68 Szatnia 20°C Q = 1287W
69 Umywalnia 24°C Q = 700 W
70 P. biurowe 20°C Q = 1463 W
HV20-60-12
HV20-60-06
HV20-60-10
HV20-60-11
HV20-60-09
HV20-60-08
HV30-60-12
HV30-60-14
V11-60-07
V22-60-10
V22-60-08
HV20-90-10
HV20-90-12
RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:100

Wco	WĘZEŁ CIEPLNY WG OPRACOWANIA EC SYDKRAFT
PA	GAŁĄŹ C.O. Z POMPĄ OBIEGOWĄ I ZAWOREM 3-DR. ZASILAJĄCA SEGMENT A
PB	GAŁĄŹ C.O. Z POMPĄ OBIEGOWĄ I ZAWOREM 3-DR. ZASILAJĄCA SEGMENT B
PC	GAŁĄŹ C.O. Z POMPĄ OBIEGOWĄ I ZAWOREM 3-DR. ZASILAJĄCA SEGMENT C
PP	GAŁĄŹ C.O. Z POMPĄ OBIEGOWĄ I ZAWOREM 3-DR. ZASILAJĄCA SEGMENT P
PW	GAŁĄŹ C.O. Z POMPĄ OBIEGOWĄ ZASILAJĄCA CENTRALE WENTYLACYJNE

ŚCIANY PROJEKTOWANE , ZAMUROWANIA
WYKUCIA W ŚCIANACH ISTN.
ISTN. ŚCIANY DO WYBURZENIA
ISTN. ZAMUROWANIA W ŚCIANACH ISTN.
GRANICA STREF PRZECIWPOŻAROWYCH

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	WYPOSAŻENIE WG WSKAZAŃ INWESTORA
1	PRZEDSIONEK	BRAK WYTYCZNYCH
2	HALL	BRAK WYTYCZNYCH
3	FARMACJA	(1 OSOBA) KOMPUTER , TELEFON
4	MASZYNOWNIA – POM. TECH.	BRAK WYTYCZNYCH
5	KORYTARZ	BRAK WYTYCZNYCH
6	GABINET EEG	BRAK WYTYCZNYCH
7	GABINET EEG	BRAK WYTYCZNYCH
8	SALA TERAPII INDYWIDUALNEJ	INTERNET , GN. KOMPUTEROWE
9	SALA TERAPII	TV , INTERNET , GN. KOMPUTEROWE
10	POKÓJ SOCJALNY Z ANEKSEM KUCH.	BRAK WYTYCZNYCH
11	SALA TERAPII ZESPOŁOWEJ	TV , INTERNET , GN. KOMPUTEROWE
12	KAPLICA	BRAK WYTYCZNYCH
13	WĘZEŁ CIEPLNY	BRAK WYTYCZNYCH
14	POM. KONSERWATORA	BRAK WYTYCZNYCH
15	W.C. NIEPEŁNOSPR.	BRAK WYTYCZNYCH
16	W.C. NIEPEŁNOSPR.	BRAK WYTYCZNYCH
17	POKÓJ PERSONELU	GN. KOMPUTEROWE
18	KORYTARZ	BRAK WYTYCZNYCH
19	ROZDZIELNIA POSIŁKÓW CZYSTA	BRAK WYTYCZNYCH
20	ŚWIETLICA	TV
21	ZMYWALNIA	BRAK WYTYCZNYCH
22	CATERING ODPADY	BRAK WYTYCZNYCH
23	POM. TECH.	BRAK WYTYCZNYCH
24	GABINET ZABIEGOWY	BRAK WYTYCZNYCH
25	PUNKT PIELĘGNIARSKI	KOMPUTER , INTERNET
26	POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY PIELĘGN.	(4 OSOBY) TELEFON
27	DETOKS MĘSKI	BRAK WYTYCZNYCH
28	SALA CHORYCH	BRAK WYTYCZNYCH
29	SALA CHORYCH	BRAK WYTYCZNYCH
30	SALA CHORYCH	BRAK WYTYCZNYCH
31	SALA CHORYCH	BRAK WYTYCZNYCH
32	POKÓJ REKREACYJNY	BRAK WYTYCZNYCH
33	W.C. NIEPEŁNOSPR.	BRAK WYTYCZNYCH
34	W.C. + ŁAZIENKA KOBIETY	BRAK WYTYCZNYCH
35	W.C. + ŁAZIENKA MĘŻCZYŹNI	BRAK WYTYCZNYCH

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	WYPOSAŻENIE WG WSKAZAŃ INWESTORA
36	W.C. PRESONELU	BRAK WYTYCZNYCH
37	BRUDOWNIK	BRAK WYTYCZNYCH
38	GABINET LEKARSKI – PRZYJĘCIA	GN. KOMPUTEROWE , INTERNET
39	PRZEDSIONEK	BRAK WYTYCZNYCH
40	HALL – POCZEKALNIA	BRAK WYTYCZNYCH
41	KORYTARZ	BRAK WYTYCZNYCH
42	STATYSTYKA	KOMPUTER , INTERNET
43	STATYSTYKA	2 x KOMPUTER , INTERNET
44	KORYTARZ	BRAK WYTYCZNYCH
45	OCHRONA	BRAK WYTYCZNYCH
46	W.C. KOBIETY	BRAK WYTYCZNYCH
47	W.C. NIEPEŁNOSPR.	BRAK WYTYCZNYCH
48	W.C. MĘŻCZYŹNI	BRAK WYTYCZNYCH
49	OCHRONA	BRAK WYTYCZNYCH
50	MAGAZYN – POM. PORZĄDK.	BRAK WYTYCZNYCH
51	MAGAZYN	BRAK WYTYCZNYCH
52	IZOLATKA	2 x KOMPUTER , INTERNET , TELEFON
53	ŁAZIENKA	BRAK WYTYCZNYCH
54	MAGAZYN	BRAK WYTYCZNYCH
55	IZBA PRZYJĘĆ – SEKRETARIAT IZBY	INTERNET , KOMPUTER , TELEFON
56	ŁAZIENKA	BRAK WYTYCZNYCH
57	PRO MORTE	BRAK WYTYCZNYCH
58	KORYTARZ	BRAK WYTYCZNYCH
59	SZATNIA	BRAK WYTYCZNYCH
60	ŁAZIENKA	BRAK WYTYCZNYCH
61	KORYTARZ	BRAK WYTYCZNYCH
62	ŁAZIENKA	BRAK WYTYCZNYCH
63	DYŻURKA LEKARSKA	TV , INTERNET , KOMPUTER
64	SALA REHABILITACYJNA	BRAK WYTYCZNYCH
65	KORYTARZ	BRAK WYTYCZNYCH
66	W.C.	BRAK WYTYCZNYCH
67	SZATNIA	BRAK WYTYCZNYCH
68	POM. SPOŻ. POSIŁKÓW	BRAK WYTYCZNYCH
69	UMYWALNIA	BRAK WYTYCZNYCH
70	POM. BIUROWE	BRAK WYTYCZNYCH

UWAGA

- przewody poziome i piony (piwnice,przyziemie, I, II, IIIp) z rur stalowych-czarnych
- przewody na poddaszu z rur stalowych cienkościennych ze stali węglowej zewnetrznie ocynkowane łączone na zaciski.
- poziomy prowadzić w istniejących korytarzach technicznych piwnic oraz w części niepodpiwniczonej w kanałach podpodłogowych.
- piony prowadzic w bruzdach ściennych.
- na pionach montować zawory podpionowe typu STAP + STAD
- przewody poziome w piwnicy i kanałach oraz piony w bruzdach ściennych izolować termicznie

- grzejniki w części szpitalnej higieniczne (płytowe) typu HV zasilane od dołu z wbudowanym zaworem termostatycznym i dodatkowo głowice termostatyczne
- grzejniki w części biurowo - administarcyjnej konwektorowe V (płyty + konwektor)
- grzejniki montować we wnękach podokiennych i ściennych

- przejścia przewodów przez strefy oddzielenia ppoż. wykonać jako przepusty instalacyjne ppoż.klasy EI 120 wg wytycznych zawartych w opisie technicznym

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH 76-200 SŁUPSK, ul. BRACI GIERYMSKICH 1 TEL. 843-03-96 e-mail: ppis-zr@wp.pl			NR licencji Autocad LT2004 Serial No: 341-73380905	
Obiekt : **PRZEBUDOWA BUDYNKÓW POSZPITALNYCH POD POTRZEBY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO**			**RZUT PRZYZIEMIA**	
Adres: **76-200 SŁUPSK UL. OBROŃCÓW WYBRZEŻA 4 DZ. NR 302/9, 295**			**INSTAL. OGRZEWANIA**	
Inwestor : **SAMODZIELNY PUBLICZNY, SPECJALISTYCZNY, PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 76-200 SŁUPSK UL. WOJSKA POLSKIEGO 50**			PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTANT	mgr inż. Zbigniew Rudzki upr. AN/8346/198/85 WBPPSlupsk		lipiec.2013	
SPRAWDZIŁ	inż. Leszek Ćwirko upr. UAN.8346/103/82 WBPPSlupsk		1:100	2